



INSTRUCTIEBOEK

LUCHTVERWARMER

TYPE WWH

Versie NL 401I



DIT DOCUMENT ABSOLUUT DOORLEZEN ALVORENS MET DE INSTALLATIE TE BEGINNEN.
NA INGEBRUIKNAME DE GEBRUIKER INSTRUEREN EN DIT DOCUMENT BIJ HET TOESTEL LATEN

Inhoud

1	ALGEMEEN	3
1.1	OMSCHRIJVING	3
1.2	WERKING	3
1.3	AFSTEMMEN CV CAPACITEIT EN WWH CAPACITEIT	3
1.4	GARANTIE	3
2	TECHNISCHE GEGEVENS	4
2.1	TABEL MET GEGEVENS	4
2.2	GEbruiksRESTRICtIES	5
2.3	CONTROLE VOORAF	5
3	INSTALLATIE	5
3.1	OPHANGING	5
3.2	6	6
3.3	UITBLAASMOGELIJKHEDEN	7
3.4	WATERZIJDIG AANSLUITEN	7
4	ELEKTRISCH AANSLUITEN	8
4.1	230VAC VOEDING	8
4.2	ALGEMENE WERKING	8
4.3	AANSLUIT MOGELIJKHEDEN	8
4.4	AANSTURING MET ZONE-REGELAAR	11
5	ONDERHOUD EN BEDIENING	12
5.1	ONDERHOUD	12
5.2	BEDIENING	12
5.3	VORSTSCHADE	12
6	ANDERE TEMPERATUREN, LUCHTHOEVEELHEDEN	13
6.1	WWH CAPACITEITEN BIJ DIVERSE WATERTemperatureN	13
6.2	VOORBEELD	13
7.	AFDANKING & RECYCLING	14

1 Algemeen

Deze handleiding is bedoeld voor de installateur en eventueel voor de gebruiker. Behandeld wordt de werking en de installatie van de WWH. Voor een veilige en doelmatige toepassing van dit toestel is het strikt noodzakelijk deze instructies juist toe te passen.

1.1 Omschrijving

De WWH is een effectieve indirect gestookte luchtverwarmer.

De warmtewisselaar bestaat uit een combinatie van koperen buizen en aluminium lamellen. Hierdoor wordt er een optimale warmteoverdracht gerealiseerd.

Het uitblaasrooster is zodanig vormgegeven dat er een optimale luchtverplaatsing plaatsvindt bij een zo laag mogelijk geluidsniveau.

Met een 5-standen regelaar is het mogelijk het luchtvolume en het geluidsniveau te reduceren.

1.2 Werking

De WWH is het beste te omschrijven als een radiator met een ventilator erachter.

Op het moment dat er warm water door de radiator stroomt, en de ventilator staat aan, dan blaast het toestel warme lucht.

Op het moment dat er wel warm water door de wisselaar stroomt, maar de ventilator staat niet aan, geeft het toestel geen warmte af.

De regeling van de installatie zal moeten zorgen voor warm water en voor het aan en uit schakelen van de ventilator van de WWH.

Hier zijn verschillende opties voor, deze worden verderop in de handleiding behandeld.

Voor een betere verdeling van de afgegeven warme lucht is het altijd beter om te kiezen voor 2 of meer toestellen i.p.v. één grote. Selecteer bij voorbeeld 2 toestellen van 30 kW bij een benodigd vermogen van 60 kW.

1.3 Afstemmen CV capaciteit en WWH capaciteit

Als bij kleine installaties de capaciteit van de CV ketel hoger is dan die van de WWH, zal de CV ketel zijn warmte niet kwijt kunnen en kan de CV ketel aan en uit gaan pendelen. Hierdoor zal de ruimte uiteindelijk niet goed op temperatuur komen. Kies de capaciteit van de WWH bij kleine installaties daarom altijd hoger dan de capaciteit van de CV ketel.


1.4 Garantie

Het gebruik en/of installatie van toestellen niet volgens dit instructieboekje kan annulering van de garantie inhouden.

2 Technische gegevens

2.1 Tabel met gegevens

De WWH is te verkrijgen in uitvoeringen van 10 tot 80 kW. De range van 10-80 kW is onderverdeeld in 3 bouwgroottes. De bouwgrootte van het toestel is het eerste getal van de typeaanduiding (1,2 en 3). Kijk voor de juiste afmetingen in onderstaande tabel.



Type	110	115	120	230	235	245	350	365	380
Bouwgrootte	1	1	1	2	2	2	3	3	3
A	510,5	510,5	510,5	692,5	692,5	692,5	863,5	863,5	863,5
B	509	509	509	693	693	693	864	864	864
C	46,5	46,5	44	34	34	42	33	33	34
D	435,5	435,5	435,5	585	585	585	756	756	756
E	435	435	435	585	585	585	756	756	756
F	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"
G	91,75	91,75	72,75	93,5	93,5	82,75	107,25	107,25	93,75
H	327	327	346	504,5	504,5	515,5	652	652	666,5
I	91,75	91,75	91,75	94,5	94,5	94,25	104,25	104,25	103,25
J	320	320	320	363	363	363	357,5	357,5	357,5
K	45	45	45	83	83	83	66,8	66,8	66,8
L	70	70	69	86	86	86	93	93	86,5
M	39	39	44	43,5	43,5	45	35	35	45,5
N	54,5	54,5	54,5	76,5	76,5	76,5	87	87	87
O	160	160	160	160	160	160	160	160	160
P	80	80	80	101	101	101	78	78	78
Q	254,5	254,5	254,5	346,5	346,5	346,5	432	432	432
R	160	160	160	181	181	181	158	158	158

Type		110	115	120	230	235	245	350	365	380
Verwarmingscapaciteit (90/70)	kW	11,7	14,7	19,5	22,8	27,7	38,7	48,2	54,4	76,8
Luchtverplaatsing	m ³ /hr	1400	2200	1900	2600	3850	3450	6600	8450	7600
Worp Horizontaal	m	10	14	12	19	22	19	20	25	21
Worp verticaal	m	3,5	5	4	6	7	6	7	8	7
Aansluitspanning	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Opgenomen stroom	A	0,75	0,75	0,75	1,5	1,5	1,5	3,0	2,4	2,5
Elektrisch vermogen	W	165	165	165	350	350	350	680	561	563
Gewicht (incl. water)	kg	20	20	21	31	31	32	44	61	65
Wateraansluiting (uitw.)	G	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	1	1	1	1
Waterzijdig drukverlies	kPa	2	3	3	3	3	5	4	5	9
Minimum ophanghoogte	m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Geluidsniveau (5m)	dB(A)	50	59	58	51	61	60	62	58	56

2.2 Gebruiksrestricties

Werkdruk:	max. 5 bar.
Water temperatuur:	max. 100°C. min 4°C. (bevriezingsgevaar!)
Omgevingstemperatuur:	max. 40°C min 4°C. (bevriezingsgevaar!)
Beschermingsgraad:	IP54

Opmerking bij bevriezing zullen de koperen buisjes in de wisselaar barsten, en de wisselaar wordt lek, dit valt niet onder de garantie!

2.3 Controle vooraf

Controleer voor het installeren of het toestel overeenkomt met de bestelling en of het geschikt is voor de plaatselijke aanwezige voorzieningen (elektrische voorzieningen etc.) Het toestel moet ook voldoen aan alle geldende plaatselijke en landelijke voorschriften.

Controleer ook of het toestel eenmaal geplaatst, geen gevaar of schade kan opleveren i.v.m. bijvoorbeeld vocht, stof, ontvlambare of corrosieve gassen of dampen en/of brandbare materialen.

3 Installatie

3.1 Ophanging


Het toestel is aan de buitenzijde voorzien van tien M10 ophangpunten.

Gebruik bij voorkeur de bijpassende muurconsole's of de plafond montage-set.

Zorg ervoor dat het toestel stabiel geplaatst is en dat er geen spanning op de waterzijdige aansluitingen komt te staan.


Wandopstelling: De wateraansluitingen van de heater moeten altijd **horizontaal** blijven i.v.m. ontluchting van de interne pijpen. De heater kan dus wel iets naar beneden gekanteld worden maar mag beslist niet scheef hangen. Plaats de heater zo dat de retour aansluiting (koud water) het laagst komt. Plaats de ontluchting in de leiding vlak bij de heater. Gebruik eventueel verticale schoepen.

Plafond opstelling: Zorg ook hier voor horizontale aansluiting i.v.m. de ontluchting. Plaats de heater hoog genoeg (minimaal 2,5m) om tocht te vermijden. Gebruik eventueel het 4-zijdig uitblaasplenum. Bij gebruik van een plenum neemt de worp af met factor 4!



3.2

3.3 Uitblaas mogelijkheden



Uitblaas mogelijkheden WWH

Het uitblaasrooster, 4-zijdig uitblaasplenum en de verticale schoepen zijn eenvoudig los te nemen en te richten naar de gewenste uitblaasrichting. Bij gebruik van een plenum neemt de worp af met factor 4! Zorg er ten alle tijden voor dat de wisselaar niet beschadigd raakt.

Zorg voor vrije aanzuig en uitblaasbaarheid.

Zorg ervoor dat er een goede luchtwisseling in de ruimte plaats vindt (voldoende ventilatoren), maar dat aanwezige personen geen last hebben van hinderlijke luchtstromen. Laat de heaters in wandopstelling altijd de koude vlakken aanblazen.


3.4 Waterzijdig aansluiten

De aansluitingen voor warmwater aanvoer en retour (twee keer $\frac{3}{4}$ " of twee keer 1") zijn gemerkt met een blauwe en rode sticker. Rood is aanvoer en blauw is retour. Indien deze verwisseld worden zal het toestel niet de gewenste capaciteit leveren.

Het toestel is niet standaard voorzien van ontluchting. Deze zal separaat geplaatst kunnen worden.

Zorg dat er geen mechanische spanning op de aansluitingen staat, hierdoor kan het de wisselaar lek raken.

Let op: Houd de aansluitingen op het toestel met een tang vast bij het vastdraaien van de aansluitingen om beschadigingen te voorkomen. Lassen van interne buizen in de wisselaar kunnen losraken bij gebruik van te veel kracht!



4 Elektrisch aansluiten

4.1 230Vac Voeding

De installatie moet voldoen aan de geldende plaatselijke en/of landelijke voorschriften o.a. NEN 1010. Zorg o.a. voor een juiste aansluitgroep met hoofdzekering.

Het elektrische schema van het toestel kunt u verderop in deze handleiding vinden.

De voeding is 230Vac (50 Hz) met aarde.

Werkschakelaar of contactstop.

Het toestel moet worden voorzien van een 230 Volt werkschakelaar of een contactstop. De werkschakelaar moet fase én nul (niet de aarde) onderbreken. Deze werkschakelaar dient een contact opening van min. 3 millimeter te hebben. Deze contactstop dient te allen tijde bereikbaar te zijn.

4.2 Algemene werking

De WWH is het eenvoudigst te omschrijven als een radiator met een ventilator erachter.

Op het moment dat er warm water door de radiator stroomt en de ventilator draait, dan blaast het toestel warme lucht.

Op het moment dat er wel warm water door de wisselaar stroomt, maar de ventilator staat niet aan, geeft het toestel geen warmte af.

Als de ventilator draait terwijl het CV water koud is ontstaan er tochtverschijnselen en eventueel condens, dat moet voorkomen worden.

De regeling van de gehele installatie zal moeten zorgen voor het aan en afschakelen van de CV ketel en voor het aan en af schakelen van de ventilator van de WWH. De WWH en de CV ketel zijn 2 systemen die beide aangestuurd moeten worden. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor.

Welke combinatie van regelingen optimaal is, is per situatie verschillend.


4.3 Aansluit mogelijkheden

4.3.1 Aansluiten alleen met ruimtethermostaat

Deze regeling kan toegepast worden wanneer er altijd warm water voorhanden is. De CV ketel wordt door een andere regeling aangestuurd.

Werking:

De aan / uit ruimtethermostaat schakelt bij warmtevraag de ventilator van de WWH in. De ventilator blaast lucht over de warmtewisselaar. Als het water warm is zal het toestel warme lucht gaan blazen. Als het water koud is zal het toestel koude lucht gaan blazen. Koude lucht kan als tocht ervaren worden. Het CV toestel moet separaat aan en uit worden gezet. Dus daar is een 2^e thermostaat voor nodig.




Aansluiten ruimtethermostaat gecombineerd met aanlegthermostaat.

Deze regeling kan toegepast worden wanneer de CV ketel door een andere regeling wordt aangestuurd, en er vanuit gegaan kan worden dat er warm water voorhanden is als dat nodig mocht zijn.

Werking:

De aan / uit ruimtethermostaat schakelt bij warmtevraag. De aanleg thermostaat zal alleen sluiten als het water warm is. De ventilator van de WWH blaast dus alleen warme lucht. Koude tocht kan op deze wijze voorkomen worden.

Het CV toestel moet separaat aan en uit worden gezet.




4.3.3 Aansluiten met aanleg thermostaat.

Deze regeling kan gebruikt worden als de thermostaat van de CV ketel in dezelfde ruimte staat als de WWH.

Werking:


De aanlegthermostaat sluit als het water warm is. De ventilator van de WWH blaast dus alleen warme lucht. De CV thermostaat zet de CV ketel aan. De CV ketel pompt het warme water rond. De aanleg thermostaat van de WWH sluit als het water voldoende warm is. De ventilator van de WWH blaast dan de warme lucht. Als de CV thermostaat de CV ketel weer uit zet, zal het water afkoelen, en de WWH stopt met blazen wanneer de aanlegthermostaat weer uit schakelt.




4.3.4 Combinaties met een 5-standen regelaar (alleen voor modellen met AC motor).

Om de geluidsproductie van het toestel te verminderen kan een optionele 5-standen regelaar geïnstalleerd worden. Deze regelt de ventilatorsnelheid van de WWH. Let wel, bij een lagere ventilatorsnelheid daalt ook de warmteafgifte van het toestel. Verderop in deze handleiding kan de warmteafgifte bij lagere luchthoeveelheden opgezocht worden.


5-standen regelaar met ruimtethermostaat



5-standen regelaar in combinatie met ruimtethermostaat en aanlegthermostaat




5-standen regelaar met aanlegthermostaat



4.4 Aansturing met zone-regelaar

De zone-regelklep wordt gebruikt bij een WWH als één CV-installatie verschillende ruimtes onafhankelijk van elkaar moet verwarmen. De zone regelklep stuurt de verwarmingsketel aan en regelt de watertoevoer naar de WWH. De werking is kort samengevat als volgt;

- Er wordt warmte vraag gecreëerd door de ruimte thermostaat.
Ruimte thermostaat schakelt 230 volt en voedt de zone-regel klep, deze schakelt de CV-installatie aan.
- CV verwarmt het CV- water.
- Aanleg thermostaat meet CV-watertemperatuur. Als de watertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur geeft de aanlegthermostaat spanning door aan de WWH. De ventilator zal gaan draaien. Indien er een optionele 5-standen schakelaar is toegepast zal de afgegeven spanning eerst door de 5-standenregelaar omgevormd worden naar het gewenste voltage en de ventilator motor zal sneller/langzamer draaien.
- Wanneer de gevraagde temperatuur is bereikt, zal de ruimte thermostaat het contact verbreken en zal ook de zone regelklep geen spanning meer krijgen en de CV uitschakelen.
- Aanleg thermostaat meet een watertemperatuur die lager is dan de ingestelde temperatuur en zal ook het contact verbreken en de ventilatormotor zal stoppen.



5 Onderhoud en bediening

Waarschuwing:

Verzeker u ervan dat de netvoedingsgroep waaraan u werkt, uitgeschakeld is.
Het toestel moet geaard zijn.

5.1 Onderhoud

Vooraf in stofrijke omgeving is het belangrijk de heater regelmatig schoon te maken. De wisselaar kan door stofnesten sterk vervuild raken waardoor de warme lucht niet voldoende uit de heater zal worden geblazen. Gebruik hiervoor een stofzuiger of perslucht. Let er op dat de lamellen niet beschadigen. Reinig ook de ventilator en de korf.

5.2 Bediening

De luchtverwarmer wordt tijdens bedrijf bediend via de ruimtethermostaat en of de bedieningsschakelaar van de ventilator. Er zijn geen bedieningselementen op het toestel zelf. Afhankelijk van de installatie kan de gebruiker de volgende instellingen doen:

- Hoofd of werkschakelaar bedienen
- Ruimtethermostaat hoger en lager zetten
- Aanlegthermostaat hoger en lager zetten
- Ventilator stand veranderen met de 5-standenschakelaar (AC modellen)

Het regelen van de uitblaasrichting is normaal geen gebruikershandeling, dit wordt bij installatie ingesteld.

5.3 Vorstschade

LET OP, Vorstschade!

Zet de thermostaat nooit lager dan 5 graden.

Bij bevriezing van de wisselaar en of leidingen gaat de installatie onherroepelijk defect. De CV-installatie moet dus ten alle tijde warm water kunnen leveren.

Vorstschade valt niet onder de garantie.

6 Andere temperaturen, luchthoeveelheden

Het conversie schema geeft het vermogen van de heater weer in KW onder verschillende omstandigheden. Die omstandigheden kunnen zijn;

- Watertemperatuur bijv. 90/70 graden (Regime)
- Temperatuur van de door de ventilator aangezogen lucht (lucht/air temp.)

6.1 WWH capaciteiten bij diverse watertemperaturen

In situaties waar sprake is van andere ingaande en uitgaande watertemperaturen, dient het opgegeven vermogen van de heater vermenigvuldigd te worden met de waarde in de tabel hieronder. De WWH is niet geschikt voor toepassingen met stoom.

	Luchttemperatuur					
Watertemperatuur	0°C	5°C	10°C	15°C	18°C	20°C
90/70°C	1,30	1,19	1,10	1,00	0,94	0,91
80/60°C	1,11	1,01	0,91	0,82	0,76	0,73
70/50°C	0,92	0,82	0,73	0,64	0,56	0,55
60/40°C	0,73	0,64	0,54	0,45	0,40	0,37
50/30°C	0,54	0,45	0,37	0,27	0,22	0,18

6.2 Voorbeeld

Wat is het vermogen van een WWH 235 bij een watertemperatuur van 80/60 graden in een ruimte waar het 10 graden is?

De tabel in paragraaf 2.1 geeft het vermogen van de WWH 235 bij 90/70 graden en 15 graden ruimtetemperatuur. Dit is 27,7 kW.

Type		110	115	120	230	235	245	350	365	380
Verwarmingcapaciteit (90/70)	kW	11,7	14,7	19,5	22,8	27,7	38,7	48,2	54,4	76,8
Luchtverplaatsing	m ³ /hr	1400	2200	1900	2600	3850	3450	6600	8450	7600
Worp Horizontaal	m	10	14	12	19	22	19	20	25	21
Worp verticaal	m	3,5	5	4	6	7	6	7	8	7
Aansluitspanning	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Opgenomen stroom	A	0,75	0,75	0,75	1,5	1,5	1,5	3,0	2,4	2,5
Elektrisch vermogen	W	165	165	165	350	350	350	680	561	563
Gewicht (incl. water)	kg	20	20	21	31	31	32	44	61	65
Wateraansluiting (uitw.)	G	¾	¾	¾	¾	¾	1	1	1	1
Waterzijdig drukverlies	kPa	2	3	3	3	3	5	4	5	9
Minimum ophanghoogte	m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Geluidsniveau (5m)	dB(A)	50	59	58	51	61	60	62	58	56

Bij een regime van 80/60 graden en 10 graden omgevingstemperatuur is de conversiefactor volgens bovenstaande tabel in paragraaf 6.1: 0,91.

	Luchttemperatuur					
Watertemperatuur	0°C	5°C	10°C	15°C	18°C	20°C
90/70°C	1,30	1,19	1,10	1,00	0,94	0,91
80/60°C	1,11	1,01	0,91	0,82	0,76	0,73
70/50°C	0,92	0,82	0,73	0,64	0,56	0,55
60/40°C	0,73	0,64	0,54	0,45	0,40	0,37
50/30°C	0,54	0,45	0,37	0,27	0,22	0,18

Het afgegeven vermogen zal dus $0,91 \times 27,7 \text{ kW} = 25,2 \text{ kW}$ zijn.

7. Afdanking & recycling

Afvalverwerking

Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

