

GASREGELBLOK IK3319

De TR125-2 en TR150-2 zijn uitgevoerd met twee gasregelblokken. De wijze van afstellingen van de Hoog/Laag branderregeling is in principe gelijk met de bovenstaande wijze van afstelling, De opgeven branderdrukken Hoog en Laag dienen op beide gasregelblokken op het desbetreffende branderdruk meetpunt gemeten te worden. De in te stellen branderdruk dient gemeten te worden op het af te stellen gasregelblok en op het tweede gasregelblok dient dan de branderdruk eveneens gemeten, gecontroleerd en/of eventueel gecorrigeerd te worden.

