



Opmerking:

als de rode en zwarte draad op 3(14) en 4(11) aangesloten is dan is het contact Normally Open.
Als de rode en zwarte draad op 3(14) en 2(12) aangesloten is, dan is het contact normally Closed.

Remarks:

When the red and black wires are connected to 3(14) and 4(11) then the contact is Normally Open.
When the red and black wires are connected to 3(14) and 2(12) then the contact is Normally Closed.

Relay's that fit in this housing:

Omron G2R-1-SND12DC 12V DC
Omron G2R-1-SNI12AC 12V AC
Omron G2R-1-SND24DC 24V DC
Omron G2R-1-SNI24AC 24V AC (art: IK5228 standard in this unit)
Omron G2R-1-SNI230AC 230V AC (art: IK5229)

GX3956 MTC + ext relay

Get: MF	Date: 15-09-2015	Ver: B	Auth:
Title: GX3956 MTC+ ext relay			Nr.: R138